

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Коноша, ул. Советская, д. 7, телефон 2-22-15 E-mail: ogpn07arh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

п. Коноша, Коношского района

(место составления акта)

« 03 » июля 20 20 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности

№ 49

На основании: распоряжения ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов
УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области от 26 мая 2020 года №56.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания детского сада «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» (объект чрезвычайно высокой категории риска) по адресу: 164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Театральная, д.19А.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга», (далее МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»), ИНН 2912006557, ОГРН 1152918000102, юридический адрес: 164010, Архангельская область, Коношский район, п. Коноша, ул. Театральная, д.19А.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

29 июня 2020 года с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

03 июля 2020 года с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 02 » часа 00 мин.)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(ы):

Терехина Наталия Николаевна – заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «28» мая 2020 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Мымрина Елизавета Геннадьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: проверка проводилась без выезда на место в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с использованием средств дистанционного взаимодействия

(электронная почта: ogpn07arh@yandex.ru, мобильный телефон: +79815585906) с применением проверочного листа.

В ходе проведения проверки:

- проведен анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц – правообладателя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документов, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности;

- проведен анализ проверочного листа заполненного и предоставленного руководителем объекта защиты.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись/проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: --

Прилагаемые документы: --

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мымрина Елизавета Геннадьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 03 ”

июля

20 20 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а):

Мухомов Н. Н., заведующий

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ”

июля

20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: